

临汾市应急管理局文件

临应急审发〔2023〕50号

临汾市应急管理局 关于对洪洞县垚鑫加油站新建危险化学品储存 项目安全审查的批复

洪洞县垚鑫加油站：

你单位《关于新建危险化学品储存项目（洪洞县垚鑫加油站）安全条件及安全设施设计审查的申请》已收悉，按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安监总局令第45号）及原山西省安全生产监督管理局《关于贯彻〈危险化学品建设项目安全监督管理办法〉有关事项的通知》（晋安监管三字〔2013〕8号）的规定，临汾市应急管理局于2023年6月6日组织洪洞县应急管理局有关人员及专家，对临汾天平安全技术评价有限公司出具的《洪洞县垚鑫加油站新建项目安全评价报告》及山西省商业

设计院出具的《洪洞县垚鑫加油站新建项目安全设施设计说明》，按可简化审查程序要求一并进行了审查，现批复如下：

一、同意洪洞县垚鑫加油站新建危险化学品储存项目通过安全条件及安全设施设计审查

1、该建设项目位于山西省临汾市洪洞县辛村镇南洪段村。经纬度：东经 $111^{\circ} 37' 40''$ ，北纬： $36^{\circ} 15' 29''$ ，相关前置手续齐全。

2、该项目为新建项目，建设内容为：3个 30m^3 双层 S/F 汽油罐、1个 45m^3 双层 S/F 汽油罐和 1个 30m^3 双层 S/F 柴油罐，设 6 台加油机，钢结构罩棚 1 座，站房 1 座，配套建设相应油管道、电气、控制等公辅设施；经营危险化学品：汽油、柴油，属于二级加油站。

3、该项目采用卧式埋地双层复合油罐，集中密闭卸油、潜油泵加油机付油工艺，设卸油油气回收、加油油气回收系统和三次油气系统，工艺技术成熟。

4、该建设项目的储油罐、加油机、通气管管口与站外建、构筑物的防火距离及储油罐、加油机与站房、配电室等站内设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

5、临汾天平安全技术评价有限公司出具的《安全评价报告》评价单元划分科学合理，危险有害因素辨识全面、准确，定性、定量分析基本合理，所提安全对策措施、建议具有针对性、可操

作性，各单元评价结论及评价报告结论符合《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的有关要求；山西省商业设计院的资质符合要求，其出具的《安全设施设计说明》及相关图纸基本符合晋安监管三字〔2013〕8号及相关法规标准的要求。

二、相关要求

1、请依据批复后的安全评价报告、安全设施设计说明、相关图纸和现行国家有关安全法律、法规和标准要求，选择具备相应资质的单位进行施工。

2、鉴于本项目属于简化合并审查项目，如果该建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、装置规模等发生重大变化，或者变更了建设地址，你单位应当重新进行安全评价、安全设施设计，并及时向我局重新申请建设项目安全条件及安全设施设计审查申请；如果你单位改变了该建设项目安全设施设计且可能降低安全性能，或者在施工期间重新设计，应当及时向我局申请该项目安全设施变更设计的审查。

临汾市应急管理局

2023年7月4日



